



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Омской области
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Омск 644043, ул. Интернациональная, 41, тел. 25-65-16, факс 25-54-16, e-mail: kia@ugps.omsk.su
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Центрального АО г. Омска

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Омск, 644024, ул. Пушкина, 54, тел.: 31-46-81, факс 31-05-31, e-mail: bogpn@ogps.omsk.su
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 153/1/1-10

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или)
территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области

«Омский строительный колледж»

полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), индивидуального
предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Центрального АО г. Омска по
пожарному надзору № 152 от «28» февраля 2019 года, ст. 6, ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период «15» марта 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.
по «29» марта 2019 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. проведена плановая выездная проверка
государственным инспектором Центрального АО г. Омска по пожарному надзору, майором внутренней
службы Чекашниковым Вячеславом Михайловичем объекта (защиты) недвижимости (общежитие),
расположенном по адресу: г. Омск, 644116, ул. 30-я Северная, 69, правообладателем которого на праве
собственности является открытое Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Омской области «Омский строительный колледж»; юридический адрес:

г. Омск, 644116, ул. 30-я Северная, 71

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их)
проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором БПОУ ОО «Омский строительный колледж» Кучеренко Иваном
Ивановичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписан ия	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывает ся только выполнение)
1	2	3	4	5
153/1/1	Допускается блокировка приспособлений для самозакрывания дверей в лестничные клетки	п. 36 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390	01.03.2020	

153/1/2	Допускается размещение пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м от осветительных приборов	ст. 83 «Федерального закона РФ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 14.13.13 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения»	01.03.2020	
153/1/3	На дверях производственного и складского назначения отсутствуют обозначения по взрывопожарной и пожарной опасности	п. 20 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390	01.03.2020	
153/1/4	Отсутствует противопожарное заполнение дверных проемов в помещения производственного и складского назначения, технические помещения (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские, кладовые материалов в горючей упаковке, книгохранилища библиотек, серверные, электрощитовые и т.п.),	ст. 88 табл. 23 Федерального закона РФ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара»	01.03.2020	
153/1/5	Не обеспечена перекатка пожарных рукавов на новую скатку	п. 57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390	01.03.2020	
153/1/6	На обводной линии водомера на вводе водопровода (на нужды пожаротушения) в здание отсутствует электрофицированная задвижка	ст. 86 Федерального Закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод, требования пожарной безопасности»	01.03.2020	
153/1/7	Формирование сигналов на управление эвакуацией людей при пожаре, осуществляется от одного пожарного извещателя.	ст. 83 «Федерального закона РФ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 14.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения»	01.03.2020	
153/1/8	Допускается хранение горючих веществ и материалов под лестничным маршем	п. 36 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390	01.03.2020	

153/1/9	Дверь второго эвакуационного выхода открывается не по ходу выхода из здания	ст. 89 «Федерального закона РФ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2020	
153/1/10	Перед эвакуационными выходами из здания отсутствуют горизонтальные площадки, шириной не менее 1,5 ширины дверного полотна	ст. 89 «Федерального закона РФ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.2.3 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»	01.03.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Центрального АО

г. Омска по пожарному надзору

Чеканников Вячеслав Михайлович

« 29 » 03 20 19 г.

Предписание для исполнения получил:



« 29 » 03 20 19 г.



директором БПОУ ОО «Омский строительный колледж» Кучеренко Иван Иванович

(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Телефон доверия: СРЦ МЧС России 8 (3912) 98-55-47 ГУ МЧС России по Омской области 8 (3812) 94-83-33