

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября ул., д. 98, г. Омск, 644001
Тел. (3812) 32-60-32 Факс (3812) 32-60-30 E-mail: rpn@55.rosпотребнадzor.ru <http://55.rosпотребнадzor.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

№ 186 от «14» мая 2021г.

г. Омск

**БПОУ «Омский строительный колледж»
644116, г. Омск, ул. 30-я Северная, д. 71**

сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование
и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия

имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого
индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и

зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества)
и адрес места жительства проверяемого гражданина

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

В результате проведения плановой выездной проверки: Бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области «Омский строительный колледж», 644116, г.Омск, ул. 30-я Северная, д. 71

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, адрес)

выявлены нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и в области потребительского рынка законодательства, или в области технического регулирования, согласно акту проверки № 186 от « 14» мая 2021 года, а именно:

1. Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52 – ФЗ: ст. 11, ст. 28, ч.1., ст. 29, ст.35, ст. 39 ч.3.

2. Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17.09.1998г. №157-ФЗ - ст.10 ч.2, ст.9 ч.ч.1., 2;

3. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 28.09.2020г. № 28: п.п. 1.5, 2.4.3, 2.4.9, 2.4.11, 2.4.6.3, 2.4.13, 2.4.14, 2.5.2, 2.5.3, 2.6.1, 2.6.3, 2.6.5, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.4, 2.8.3, 2.8.4, 2.8.6, 2.8.9, 2.9.7, 3.9.3, 2.11.2, 2.11.4, 2.11.7.

- СП 2.1.3678-20 "санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44 п. 4.4.2.

- СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических лекарственных препаратов» утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача РФ 17.02.2016г. № 19- п.п. 7.16, 7.22

- СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44- п. 4.4.6

- СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней», утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июня 2008 г. N 34 г. - п. 5.6.
- СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» п.18.1,18.3.

положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке;

На основании ч.1 ст.17 Федерального закона № 294-ФЗ от 26 декабря 2008 г. "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", ч. 2 ст. 50 Федерального Закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ч. 4. статьи 40 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей", а также ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании"

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований, со ссылкой на нормативные документы	Срок исполнения
1.	Заменить в учебных кабинетах №227, 406, 416, 312, 305 и других, скамейки на стулья для обучающихся - п.2.4.3 СП 2.4.3648-20	До 01.09.2022г.
2.	Заменить в учебных кабинетах №№ 227 столы и в каб. №306- стулья с истертыми поверхностями , повреждениями и дефектами, в мужском общежитии в кухне и в женском общежитии в кухне на 3 этаже столы для приготовления пищи с трещинами, для проведения качественной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств- п.п. 2.4.3, 2.4.9 СП 2.4.3648-20	До 01.09.2022г.
3.	Устранить дефекты отделки стен, пола, потолка в помещениях учебного корпуса, мужского и женского общежитий согласно акту проверки № 186 от 14.05.2021г. для проведения качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств - п.п. 2.5.2,2.5.3, 2.11.7 СП 2.4.3648-20	До 01.09.2022г.
4.	Устранить дефекты напольного покрытия в помещениях учебного корпуса и общежитий для проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п. 2.5.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20 согласно акту проверки № 186 от 14.05.2021г. - в кабинетах №№ 115, 234,242 и в мужском общежитии (в коридорах на 3 и 5 этажах - дефекты линолеума) - дощатого покрытия пола в кабинетах №№ 225,401, книгохранилище, - дефекты кафельной напольной плитки – на лестничных маршах учебного корпуса 2-3-4 этажа	До 01.09.2022г.
5.	В санузлах в учебном корпусе все унитазы укомплектовать сидениями – на 2 этаже- для девочек и мальчиков – по 3 унитаза, в санузле девочек и мальчиков на 3 этаже- по 2 сидения из 4-х - п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20	До 01.09.2021г.
6.	- в мужском общежитии на 5 этаже оборудовать туалетные кабины с дверями в санузлах на 3-4 этажах в 2-х санузлах, укомплектовать унитазы сидениями на 3, 4 и 5 этажах; в одном санузле на 3 этаже заменить 2 унитаза с трещинами; - в женском общежитии: на 2, 3 этажах оборудовать кабины с дверями в санузлах, в санузлах на 4 этаже- правого крыла и на 5 этаже (левого и правого крыла) все унитазы оборудовать сидениями- п.2.4.11 СП 2.4.3648-20	До 01.09.2021г. До 01.09.2022г.

7.	- в женском общежитии в санузле правого крыла на 3 этаже восстановить работу 2-х умывальных раковин, 1 раковину- укомплектовать смесителем, у 2-й умывальной раковины- установить барашки; - на 4 этаже в санузле правого крыла у 3-х умывальных раковин 2 оборудовать смесителями; - в постирочной правого крыла на 4 этаже восстановить работу умывальной раковины, укомплектовать барашками; - в умывальной левого крыла на 4 этаже установить 3-ю умывальную раковину, обеспечить подачу холодной и горячей воды; - в умывальной левого крыла на 5 этаже к 1 умывальной раковине обеспечить подачу горячей воды, - на кухне 5 этажа левого крыла умывальную раковину обеспечить смесителем; - в санузле на 5 этаже правого крыла восстановить 3-ю умывальную раковину, 2 умывальные раковины обеспечить смесителями- п. п. 2.4.11, 2.4.14, 2.6.1, 2.9.7 СП 2.4.3648-20	До 01.09.2022г.
8.	- в мужском общежитии в душевой установить перегородки между душевыми сетками- п.2.4.14 СП 2.4.3648-20	До 01.09.2022г.
9.	- в мужском общежитии в одном санузле на 5 этаже и 3 этаже восстановить проектные умывальные раковины в предтуалетных для соблюдения правил личной гигиены обучающимися –п.п. 2.6.3, 2.6.5, 2.9.7 СП 2.4.3648-20	До 01.09.2022г.
10.	Умывальную раковину в лаборантской учебного кабинета № 220 оборудовать смесителем , обеспечить подачу холодной и горячей воды к умывальным раковинам в лаборантской учебного кабинета № 220, 106-геологии, мастерской каменных работ; в мастерской по монтажу газового оборудования установить умывальную раковину с подачей холодной и горячей воды - п.п. 3.9.3, 2.6.3, 2.6.5 СП 2.4.3648-20	
11.	Заменить умывальную раковину с трещиной в санузле девочек на 3 этаже учебного корпуса- п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20	До 01.09.2022г.
12.	Устранить дефекты отделки дверей в санузле мальчиков на 3 этаже, для проведения качественной влажной уборки и дезинфекции- п.п. 2.11.2, 2.11.4, 2.11.7. СП 2.4.3648-20	До 01.09.2022г.
13.	- Устранить дефекты отделки подоконников в кабинете № 239, откосов окна в читальном зале; - выполнить замену окон (для проведения их мытья и проветривания помещений,): в библиотеке, читальном зале, зоне абонементов, кабинетах №№ 410, 412, 414, 415, 401, 310, 306, 305, 313, 303, 314, 317, геологии, мастерской каменных работ, двух гардеробах учебного корпуса, в мужском общежитии (1-2-3,4-5 этаж в умывальных (3 этаж), санитарных узлах (4 этаж), кухнях (3 этаж), на лестничных маршах и холлах (3,4 этаж), жилых комнатах № 306)), в женском общежитии- устранить треснувшие стекла (или заменить оконные блоки): в актовом зале, в туалетах 3 этажа в левом и правом крыле; в туалете левого крыла 4 этажа, в туалете левого крыла на 5 этаже; в кухне на 5 этаже правое крыло; окна на 1 и 2 этажах, для проведения качественной влажной уборки и дезинфекции - п.2.8.3, 2.7.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20	До 01.09.2022г.
14.	Окна в кабинетах №№ 225, 303- оборудовать солнцезащитные регулируемые устройства - п.2.8.4 СП 2.4.3648-20	До 01.09.2021г.
15.	Представить проект ПДВ источников загрязнения атмосферного воздуха - п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20	До 01.09.2022г.
16.	Обеспечить проведение обследования технического состояния системы вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха- п.п. 2.7.1, 2.7.4 СП 2.4.3648-20	До 01.09.2022г.

17.	На пищеблоке провести ремонт помещений с заменой кафельной плитки на полу и стенах, выполнением отделки стен и потолка (устранить отслоение штукатурного слоя, трещины), для проведения качественной влажной уборки и дезинфекции; - восстановить работу приточно – вытяжной системы вентиляции на пищеблоке, - светильники искусственного освещения на пищеблоке укомплектовать защитной пылевлагонепроницаемой арматурой, - заменить оконные рамы с дефектами рам, для проведения влажной уборки с моющими и дезинфицирующими средствами- п.п. 2.5.2, 2.5.3, 2.7.1, 2.7.4, 2.8.6, 2.11.7, 2.8.3 СП 2.4.3648-20	До 01.09.2022г.
18.	Заменить стулья в обеденном зале с дефектами покрытия сидений- п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20	До 01.09.2021г.
19.	В раздевалках при спортивном зале в душевых между душевыми сетками установить перегородки – п. 2.4.14 СП 2.4.3648-20	До 01.09.2022г.
20.	Окна в помещениях учебного корпуса и общежитий оборудовать москитными сетками- п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20	До 01.09.2022г.
21.	Приобрести электронные термоиндикаторы и использовать для контроля температурного режима в холодильнике, где хранятся медицинские иммунобиологические препараты. Основание: п.п. 7.16, 7.22 СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических лекарственных препаратов» утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача РФ 17.02.2016г. № 19	До 01.09.2022г.
22.	Обеспечить ежегодное предоставление (сентябрь-октябрь) списков сотрудников с указанием даты рождения, занимаемой должности, для планирования профилактических прививок в лечебно-профилактическое учреждение территориального обслуживания. Основание: п. 5.6. санитарно-эпидемиологических правил «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» СП 3.3.2367-08, утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июня 2008 г. N 34 г.	01.11.2021г.
23.	Обеспечить иммунизацию сотрудников (указанных в акте) в рамках национального календаря профилактических прививок и прививок по эпидпоказаниям. Основание: ст.10 ч.2, ст.9 ч.1., 2 Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17.09.1998г. №157-ФЗ; ст.35 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ, пп.18.1,18.3. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней». 1.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.09.2020 № 28	01.11.2021г.

Ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания возложить на бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омский строительный колледж»

ИП, юридическое лицо, должность, фамилия, имя, отчество должностного лица

Информацию об исполнении пунктов настоящего предписания необходимо сообщить в письменной форме в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области по адресу: ул. 10 лет Октября, 98, г. Омск, 644001, в течение 3 дней с даты истечения срока их исполнения.

Не выполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

В части невыполнения изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), органом по сертификации или испытательной лабораторией (центром) в установленный срок законного решения, предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов к продукции, в том числе к зданиям и сооружениям, либо к продукции (впервые выпускаемой в обращение продукции) и связанным с требованиями к продукции, процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации или утилизации, в соответствии с ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», индивидуальный предприниматель (юридическое лицо, должностное лицо) в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения предписания вправе представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

Главный специалист-эксперт

Главный специалист-эксперт

должностное лицо

Омарова
подпись

Плешкунова Ольга Анатольевна

Омарова Ирина Сергеевна

фамилия, имя, отчество

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ

Предписание от "14" мая 2021 г. получил "14" мая 2021 г.

Кузеванова

Кузеванова Л.В., директор БПОУ «ОСК», распоряжение Министерства образования Омской области от 01.04.2021г. № 20-к

(подпись)

(фамилия и инициалы гражданина, индивидуального предпринимателя, должность, фамилия и инициалы работника, представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, а также наименование, дата и номер документа, подтверждающего полномочия представителя)

Предписание направлено по месту нахождения юридического лица (месту жительства гражданина, работника или индивидуального предпринимателя) посредством почтовой связи " " 20__ г. с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру предписания, остающемуся в деле органа государственного надзора (заполняется в случае направления предписания по почте).